СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.ОС05.01475 0003000

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение заявителя)*

Индивидуальный предприниматель Захаров Дмитрий Владимирович. Адрес: 350028, РОССИЯ, город Краснодар, улица им. 40-летия Победы, д. 97, кв. 265. ОГРНИП: 317237500276832. Телефон/Факс: 79184597799

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

ZHEJIANG LAINUO BUILDING MATERIALS CO., LTD. Адрес: КИТАЙ, Dongyi natural village, Wangjiazhai village, Donghe township, Zhuji, Zhejiag, China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ *(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Строительные и отделочные материалы, разного цвета и размера из древесно-полимерного композита: террасная доска (декинг), лага, брус, уголок, ступень, перила, столбы, фасадная доска, заборная доска, комплектующие элементы, товарный знак NEXTWOOD®

Код ОК 22.23.19

Код ТН ВЭД России 3925908009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ *(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)*

Группа горючести - нормальногорючие (Г3) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа токсичности продуктов горения - умереннноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) для древесно-полимерного композита. Класс пожарной опасности - КМ0; негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94 для металла

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/А-26/05/25 от 22.05.2025 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.05.2025 по 21.05.2026

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* А.А. Белянин

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* В.С. Киров

Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 • ООО «ВЕГА» • ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В». ТЗ № 1058.